



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003
Телефон: 8(863)240-67-66, факс: 280-86-69, E-mail: gumchsro@donras.ru
«Единый «телефон доверия» (863)239-99-99

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ по г. ТАГАНРОГУ

Поляковское шоссе, 7, г. Таганрог, Ростовская область, 347927
E-mail: bogrn_rnd@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 4 / 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 16 (МОБУ СОШ № 16)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Таганрога по пожарному надзору № 4
(наименование органа ГПН)

от 14.01.2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 21 января 2019 года по 15 февраля 2019 года проведена **плановая выездная** проверка:

Государственным инспектором города Таганрога по пожарному надзору,
начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

ОНД и ПР по г. Таганрогу УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области,

(наименование объекта надзора и его адрес)

старшим лейтенантом внутренней службы Лучановым Андреем Ивановичем

МОБУ СОШ № 16, по адресу: г. Таганрог, пл. Мира, 6-А

совместно с директором МОБУ СОШ №16 Макареня Натальей Павловной, заместителем директора по АХР МОБУ СОШ №16 - Жура Ниной Олеговной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ послания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Покрытие полов лестничных клеток (путей эвакуации) выполнено лакокрасочными материалами, имеющими класс пожарной опасности КМ2.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134, табл. 28.	01.09.2019	
2.	В графической части планов эвакуации не верно обозначены места размещения средств противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 7. ГОСТ 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда	01.09.2019	

		(ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» п. 6.2.3		
3.	Выход с лестничной клетки на кровлю здания осуществляется не через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3 ст. 4, ст. 6. СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 7.7.	01.09.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНД и ПР по г. Таганрогу УНД и ПР
 Главного управления МЧС России по Ростовской области
 старший лейтенант внутренней службы Лучанов А.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

15.02.2019



подпись
 М.И.И.

Предписание для исполнения получил(а):

Макареня Наталья Павловна - директор МОБУ СОШ №16

(должность, фамилия, инициалы)

